

持込時の点検表

事業所名： **藤田建設株式会社 美川コミュニティプラザ 作業所**

点検日： 年 月 日 ※ 下記該当機械に○を付ける

電動工具・電気溶接機等												機 械 名	
番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
点検事項											1	電動カンナ	
アース線											2	電動ドリル	
接地クランプ											3	電動丸のこ	
キャップタイヤ											4	グラインダー等	
コネクタ											5	アーク溶接機	
接地端子の締結											6	ウインチ	
充電部の絶縁											7	発電機	
自動電撃防止装置											8	トランス	
絶縁ホルダー											9	コンプレッサー	
溶接保護面											10	送風機	
操作スイッチ											11	ポンプ類	
絶縁抵抗測定値											12	ミキサー類	
各種ブレーキの作動											13	コンベヤ	
手すり・囲い											14	吹付機	
フックのはずれ止め											15	ボーリングマシン	
ワイヤロープ・チェーン											16	振動コンパクター	
滑車											17	バイブレーター	
回転部の囲い等											18	鉄筋加工機	
危険表示											19	電動チェーンブロック	
そ の 他												20	その他
番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
点検事項													

- (注) 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者が作業所長に届け出ること。
2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ① 印を記入すること。
3. 絶縁抵抗の測定については、測定値(MΩ)を記入すること。
4. 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。